



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141014
Тел. 8-495-586-12-11 E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru
ОКПО 01934868 ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/502901001

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU. 710073
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24 июня 2015г.

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
(заместитель)



Н.А. Дрозд

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 13-Э/1354 от « 25 » октября 2024 г.

Плитки керамические (керамический гранит) (производитель: ООО «Ногинский комбинат строительных изделий», РФ, 142410, Московская обл, г. Ногинск, ул. Бетонная, д.1)

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
Заявление на проведение экспертизы

от « 16 » 10 2024 года № 24ОИ13/1459-16

ООО «Ногинский комбинат строительных изделий», РФ, 142410, Московская обл, г. Ногинск, ул. Бетонная, д.1

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

5031037779

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

1025003918334

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу): ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. ОТУ», Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 10.03.1999г, технологическая схема производства продукции, рецептура на изделия.

Также представлен протокол лабораторных исследований (испытаний), выполненный:

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(наименование юридического лица, проводившего испытания)

- от « 07 » 10 2024 г № 15.7269-24

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Объект инспекции: Непищевая продукция

Врач по гигиене труда

должность специалиста

подпись

Хоштария Н.В.

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 13-Э/1354 от « 25 » октября 2024 г.

Страница 1 из 2

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:врачом Хоштария Н.В.
Ф.И.О.Сведения о квалификации: № 2022.3153294 от 26.12.2023 г.Специальность - Гигиена труда

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Дата начала проведения инспекции « 23 » октября 2024 г.Дата окончания проведения инспекции « 25 » октября 2024 г.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016 г) проведены радиологические исследования образцов плитки керамической (керамический гранит), изготовленной по ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. ОТУ» (код ТН ВЭД ЕАЭС 6907 21 900 9).

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели	Гигиенический норматив	
Радиологические исследования: Удельная эффективная активность природных радионуклидов	237 ± 19 Бк/кг	не более 370 Бк/кг
Th-232	55 ± 8,0 Бк/кг	не нормируется
K-40	900 ± 120 Бк/кг	не нормируется
Ra- 226	84 ± 12 Бк/кг	не нормируется
Цезий -137	менее 3 Бк/кг	не нормируется
Исследованный образец плитки керамической (керамический гранит) относится к 1 классу строительных материалов.		

Заключение: Плитки керамические (керамический гранит) (производитель: ООО «Ногинский комбинат строительных изделий», РФ, 142410, Московская обл, г. Ногинск, ул. Бетонная, д.1)

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям следующей нормативной документации: глава II, раздел 6 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г.

Врач по гигиене труда
должность специалиста

подпись

Хоштария Н.В.
Ф.И.О.

ПРОВЕРИЛ

Врач по общей гигиене – технический директор

должность специалиста

подпись

Скрипачева А.И.
Ф.И.О.

Врач по общей гигиене -
руководитель органа инспекции

должность специалиста

подпись

Стрекачева Л.В.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах: первый – ООО «Ногинский комбинат строительных изделий», второй – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по гигиене труда
должность специалиста

подпись

Хоштария Н.В.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 13-Э/1354 от « 25 » октября 2024 г.

Страница 2 из 2




**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)**

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: centr@cgemo.ru, oli@cgemo.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Адреса места (мест) осуществления деятельности:
141014, РОССИЯ, Московская область, Мытищи район, город Мытищи, ул. Семашко, д. 2;
141009, РОССИЯ, Московская область, Мытищи район, город Мытищи, туп. Привокзальный, д. 6;

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Московской области»
Приказ № 604-л от 01.11.2023г.

М.С. Аншакова
07.10.2024

М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 15.7269-24 от 07.10.2024

1. Наименование заказчика (юридическое, физическое лицо): ООО "Ногинский комбинат строительных изделий" (ИНН 5031037779; ОГРН 1025003918334; тел.: 4956486902)

2. Юридический адрес: РФ, 142410, Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1
Фактический адрес: РФ, 142410, Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1

3. Наименование образца испытаний (дата изготовления, усл. хранения, срок годности, партия): Плитки керамические; дата изготовления: 28.09.2024; срок годности: не указан; номер партии: 4-194-4, серия: 4/193, артикул: ST-101, смена: 4; объем партии: 2138,4 м2

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Ногинский комбинат строительных изделий"
Юридический адрес: РФ, 142410, Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1
Фактический адрес: РФ, 142410, Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 **страна:**
РОССИЯ

5. Место отбора (наименование объекта, адрес, уточнение): ООО "Ногинский комбинат строительных изделий", РФ, 142410, Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1, (склад готовой продукции)

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 30.09.2024 10:00

Ф.И.О., должность: Кривошеева Э.А., начальник лаборатории ООО "Ногинский комбинат строительных изделий". При отборе проб присутствовали: Громыкова Е.П., начальник ОТК ООО "Ногинский комбинат строительных изделий"; Алешина И.Б., лаборант ООО "Ногинский комбинат строительных изделий".

Условия доставки: Автотранспортом

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.10.2024 09:33

НД на отбор проб: Заказчиком не указан. Образец предоставлен заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и указанную заказчиком информацию об образце

7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 8283

Основание для проведения испытаний: договор № Л000001049 от 02.10.2024 г. Заявление (заявка) № 1049-Л от 02.10.2024 г.

Вид, состояние упаковки, количество предоставленного образца: пакет полиэтиленовый, без видимых повреждений и загрязнений, массой 4,6 кг.

Проба сопровождалась следующими документами:

- Акт отбора проб № 8283 от 02.10.2024 г.
- Приложение № 1 к заявлению на проведение лабораторных исследований № 1049-Л от 02.10.2024 г.
- Приложение № 2 к Договору № Л000001049 от 02.10.2024 г.

8. НД на продукцию: ГОСТ 13996-2019

Протокол лабораторных испытаний № 15.7269-24 от 07.10.2024

стр. 1 из 2

Полученные результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания, в случае предоставления образца заказчиком – к предоставленному заказчиком образцу. Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299."

10. Код образца (пробы): 20.24.7269 27 /15

11. Место осуществления деятельности: РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям.

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Комплекс спектрометрический "Прогресс"	0722; 427;429	С-ТТ/04-04-2024/329823843 от 04.04.2024	03.04.2025
2	Весы электронные неавтоматического действия Adventurer AX 5202	B644221634	С-ТТ/24-07-2024/357170169 от 24.07.2024	23.07.2025
3	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	264017	С-М/20-11-2023/295629707 от 20.11.2023	19.11.2025

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 02.10.2024 09:33 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7269 - 329 испытания проведены по адресу: Лаборатория по контролю за ионизирующими и неионизирующими излучениями 141014, РФ, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2 дата начала испытаний 02.10.2024 10:25 дата выдачи результата 04.10.2024 12:17					
1	Калий-40	Бк/кг	900±120	не нормируется	МРК ФГУП ВНИИФТРИ №40090.ОЖ562 от 25.06.2010
2	Радий-226	Бк/кг	84±12	не нормируется	МРК ФГУП ВНИИФТРИ №40090.ОЖ562 от 25.06.2010
3	Торий-232	Бк/кг	55,0±8,0	не нормируется	МРК ФГУП ВНИИФТРИ №40090.ОЖ562 от 25.06.2010
4	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	237±19	не более 370	ГОСТ 30108, 1, 3, 4.2
5	Цезий-137	Бк/кг	менее 3	не нормируется	МРК ФГУП ВНИИФТРИ №40090.ОЖ562 от 25.06.2010
Дополнительная информация: Результаты испытаний №№ 1-4 выданы с учетом погрешности при P=0,95. Результаты испытаний № 5 менее нижнего предела определения НД на метод исследования					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гусев М.А., инженер отдела отбора, приема, регистрации проб и выдачи результатов исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

конец протокола испытаний № 15.7269-24 от 07.10.2024